



MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Ez a terv kizárólag a MÁV Zrt. szellemi tulajdona és írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem sokszorosítani, sem harmadik személynek átengedni vagy hozzáférhetővé tenni nem szabad. Engedély nélkül tilos minden további építés vagy gyártás a terv alapján.

Felelős tervező: V; EN-HÖ,ME,VI Liptay József 13-3125 Tervező:	 FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FŐIGAZGATÓSÁG MŰSZAKI TERVEZÉS Budapest, I. Mészáros u. 19. Telefon: (1) 511-7712, 511-7766 Telefax: (1) 511-7881										
Felmérte:	Megbízó: MÁV Zrt. FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI FŐIGAZGATÓSÁG MŰSZAKI LEBONYOLÍTÁS 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60										
Szerkesztő:											
Ellenőr: V; EN-HÖ,ME,VI Liptay József 13-3125 Irodavezető: Gálos Zsolt	Tárgy: Szentlőrinci távvezérlő és az ahhoz kapcsolódó létesítmények engedélyezési tervei és tenderdokumentációja készítése, KÖFI berendezés telepítésének tervezése, ajánlatkérési dokumentáció összeállítása, 0,4 kV-os energiaellátás és térvilágítás ajánlati terv										
Projektfelelős: Tóth Miklós Iván	Rajz: Vezérlő terve 1f és 3f hálózatra										
Vezető: Kuna Ferenc	Elektronikus azonosító: 229_2014_EL-1.dwg										
Egyeztető: Andrics Edina	MÁV projektszám: 2014-61002-14013-01	MÁV alfeladatszám: 2000-0007-00000000-58941									
Tóth Miklós Iván	Tervszám: 229/2014	Rajzszám: EL-1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								
Nagy Péter	Rajzméret: 1,02 m²	Méretarány: -----	Lapszám n/p: 1/2								
Budapest, <u>2015.02.</u>											
Módosítások:											
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											



WSM fém fali kapcs.sz.töm.ajtó 1000x600x260


~~260 mm~~


1000 mm

600 mm


~700 mm


A jelen terveken szereplő
elosztóberendezést az MSZ EN
61439-1:2010 és -2:2010 szabvány
"Ellenőrzött
elosztóberendezésekre" vonatkozó
kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkészíteni





Elerndezési rajz kültéri elhelyezés esetén

F		Műszaki Tervezés	Tárgy:	Munka:	Tervszám:	Rajzszám:
		1016 BUDAPEST Mészáros u. 19.	Szentlőrinci távvezérlő	Távvezérlő_alapkapcs	229/2014	EL-1
			Rajz: =Vezérlő_MH_1f_Schaltsschrank	Tervfajta:	AOK	Lapszám 2
						Össz.lapszám 2



Műszaki Tervezés
1016 BUDAPEST
Mészáros u. 19.

Tárgy:
Szentlőrinci távvezérlő


Rajz: =Vezérlő_MH_3f_Plan

Rajzszám:
EL-1

AOK

=Vezérlő_MH_3f
+

Lapszám 1
Össz.lapszám 2



WSM fém fali kapcs.sz.töm.ajtó 1000x600x260


~~260 mm~~


1000 mm

600 mm

~700 mm

A jelen terveken szereplő
elosztóberendezést az MSZ EN
61439-1:2010 és -2:2010 szabvány
"Ellenőrzött
elosztóberendezésekre" vonatkozó
kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkészíteni






FIGYELEM!
A készülékek elhelyezése
informatív.

A jelen terveken szereplő
elosztóberendezést az MSZ EN
61439-1:2010 és -2:2010 szabvány
"Ellenőrzött elosztóberendezésekre"
vonatkozó kritériumainak teljes
mértékben megfelelően kell
elkészíteni

Elerndezési rajz kültéri elhelyezés esetén

F		Műszaki Tervezés	Tárgy:	Munka:	Tervszám:	Rajzszám:
		1016 BUDAPEST Mészáros u. 19.	Szentlőrinci távvezérlő	Távvezérlő_alapkapcs	229/2014	EL-1
			Rajz: =Vezérlő_MH_3f_Schaltsschrank	Tervfajta:	AOK	Lapszám 2
						Össz.lapszám 2